

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон (347) 252-59-52, E-mail: cancel@mchsr.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по городам Нефтекамск, Агидель и Краснокамскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, д. 3 телефон (3478) 2-24-92

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 23/1/11

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственному автономному образовательному учреждению среднего

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

профессионального образования Нефтекамский нефтяной колледж

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя Главного государственного инспектора по городам

Нефтекамск, Агидель и Краснокамскому району по пожарному надзору Садикова Максима

Романовича

(наименование органа ГПН)

№23 от «02» февраля 2015 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. до 14 час.00 мин «06» февраля 2015 г., с 10 час.00 мин. до 11 час.00 мин «16» февраля 2015 г. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором по городам Нефтекамск, Агидель и Краснокамскому району по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы по контролю выполнения предписания №25/1/22 от 16 апреля 2014 года. Срок выполнения предписания 01.02.2015 года

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

ГАОУ СПО ННК расположенного по адресу: г. Нефтекамск, ул. Дорожная, д.45

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заместителем директора по АХР Фарраховой Алией Рафиковной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № П/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности и | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|----------------------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС | | | | |
| 1 | На путях эвакуации 1-го этажа лабораторного корпуса, в тамбуре учебного корпуса для отделки стен используется горючий материал | п. п.33 Правил противопожарного режима в РФ (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и | 31.01.2016 | |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|------------|--|
| | | <p>объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).)</p> <p>п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»</p> <p>В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> | | |
| УЧЕБНЫЙ КОРПУС | | | | |
| 2 | <p>Переход между корпусами не разделен противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 2ч, проемы в перегородках должны быть оборудованы противопожарными дверями 2-го типа</p> | <p>ст.1 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»:</p> <p>требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;</p> <p>нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности;</p> <p>п. 1.15* СНиП 2.08.02.89*</p> <p>Ограждающие конструкции переходов между зданиями (корпусами) должны иметь пределы огнестойкости, соответствующие основному зданию (корпусу). Пешеходные и коммуникационные тоннели следует проектировать из негорючих материалов. Стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать из негорючих материалов с пределом</p> | 31.01.2016 | |

| | | | | |
|---|--|---|------------|--|
| | | огнестойкости 2 ч. Двери в проемах этих стен, ведущие в переходы и тоннели, должны быть противопожарными 2-го типа | | |
| 3 | Коридор 1-го этажа не отделен от лестничной клетки дверями | п.33 Правил противопожарного режима в РФ (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). | 31.01.2016 | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по городам Нефтекамск, Агидель

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
и Краснокамскому району по пожарному надзору Закирова О.Г.

по пожарному надзору)

(подпись)
М.Л.П.*

«16» февраля 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«16» февраля 2015 г.

Директор ГАОУ СПО ННК Казырбаев Ф.М.

(должность, фамилия, инициалы)